

Reglugerð um reykköfun og reykköfunarbúnað

1. gr.

Reglugerð þessi tekur til reykköfunar hjá slökkviliðum á öllu landinu, bæði hvað varðar búnað reykkafara, menntun þeirra, þjálfun og almennt öryggi við reykköfun.

Með reykköfun er í þessari reglugerð átt við athafnir í reykfylltu rými til björgunar á fólki úr eldsvoða eða vegna slökkvistarfs, þar sem loft undir þrýstingi er notað til öndunar.

Brunamálastofnun ríkisins hefur yfirumsjón með framkvæmd reglugerðar þessarar, en sveitastjórn og slökkviliðsstjóri fara með framkvæmd hennar, hver í sínu umdæmi.

2. gr.

Seljandi búnaðar fyrir reykköfun er skyldur til að afla upplýsinga um eiginleika búnaðarins með hliðsjón af viðurkenndum stöðlum og rannsóknaraðferðum og láta Brunamálastofnun ríkisins þær í té.

Leggja skal fram tilskilin vottorð frá óháðum aðila, sem Brunamálastofnun ríkisins samþykkir.

Á grundvelli framlagðra gagna tekur Brunamálastofnun ákvörðun um hvort viðurkenna skuli búnaðinn til notkunar.

3. gr.

Seljandi reykköfunarbúnaðar skal ætíð hafa á boðstólum nægar birgðir af varahlutum. Fara skal stranglega eftir leiðbeiningum framleiðanda svo sem um hámark leyfðs notkunartíma einstakra hluta tækjabúnaðarins.

Búnaðinn skal skoða og lagfæra eftir sérhverja notkun og minnst einu sinni árlega skal fara fram rækileg yfirferð á öllum tækjabúnaðinum. Á minnst tveggja ára fresti skal fara fram skoðun á reykköfunartækjum hjá viðurkenndri prófunarstöð.

Allar nauðsynlegar leiðbeiningar um reykköfunarbúnaðinn skal þýða á gott íslenskt mál, er fylgi búnaðinum við sölu. Seljendur reykköfunartækja skulu kynna reykköfurum slökkviliða meðferð tækjanna og hvernig þeim skuli haldið við.

4. gr.

Koma skal á fót prófunarstöðvum með fullnægjandi búnaði fyrir þau reykköfunartæki, sem hlotið hafa viðurkenningu. Rekstur og búnaður prófunarstöðvanna er háður eftirliti Brunamálastofnunar ríkisins. Brunamálastofnunin hefur aðgang að spjaldskrá er hafa skal yfir öll tæki, sem í notkun eru á landinu. Reykköfunartæki skulu hafa skráningarnúmer, sem fylgir tækinu meðan það er í notkun.

Prófunarstöðin skal hafa öðlast viðurkenningu Brunamálastofnunar ríkisins. Viðgerðarmaður á prófunarstöð skal hafa sérþekkingu á og reyslu í meðferð og notkun reykköfunartækja.

Eftirlitsmaður Brunamálastofnunar ríkisins má innsigla reykköfunartæki, sem óhæf eru til notkunar og þarfnast viðgerðar. Tafarlaust skal senda búnaðinn til prófunarstöðvarinnar og enginn má rjúfa innsiglið nema fulltrúi stofnunarinnar eða viðgerðarmaður á prófunarstöð.

5. gr.

Reykköfunarbúnað skal ávallt geyma í góðu húsnæði og á þurrum stað, í lokuðum skáp, í góðum töskum eða á annan jafngóðan hátt.

Loftþjappa skal vera á þurrum og ryklausum stað, þar sem loftræsting er góð. Loft, sem sett er á hylki reykköfunartækja, skal vera hreint og ómengað.

Loftþjappa fyrir öndunarloft skal vera búin síum og skiljum, er hreinsi raka, olíu og önnur óhreinindi í föstu, fljótandi eða loftkenndu formi, þannig að öndunarloftið innihaldi ekki meira af skaðlegum efnum, heldur en svarar til eftirfarandi rúmmálshlutfalla, mælt við eina loftþyngd (1000 millibör):

CO₂ koltvíldi.....300 ppm

CO kolilti	10 ppm
NO + NO ₂ köfnunarefnisilti	0,5 ppm
Olía og rykagnir	2mg/m ³

(ppm fjöldi efnisagna í hverri milljón agna).

Þjappan skal búin kælibúnaði til að draga úr myndun hættulegra efnasambanda við hita. Allar rafdrifnar þrýstiloftþjöppur skulu vera búnar afslætti á þjöppu en ekki drifmótor. Sogrör véldrifnar loft-þjöppu skal vera þannig að engar líkur séu á því, að hún geti dregið að sér útblástursloft aflvélarinnar.

Loftþjappa, uppsetning og aðstaða, skal vera viðurkennd af Brunamálastofnun ríkisins.

6. gr.

Brunamálastofnun ríkisins gengst fyrir námskeiðum í reykköfun.

Brunamálastofnunin setur nánari reglur um framkvæmd og tilhögun

reykköfunarnámskeiða og ákveður um þau starfsréttindi, sem námskeiðin kunna að veita.

Þátttakandi, sem lokið hefur reykköfunarnámskeiði, fær sérstakt viðurkenningarskjal og/eða prófskírteini.

Þátttakendur á reykköfunarnámskeiðum á vegum Brunamála-stofnunar ríkisins skulu slysatryggðir af vinuveitanda, hafa til umráða hlífðarfatnað til reykköfunar af viðurkenndri gerð og leggja fram læknisvottorð um heilbrigði sitt og færni.

7. gr.

Reykkafari skal fara árlega í sérstaka læknisskoðun. Setja skal nánari reglur um læknisskoðun og heilbrigðisvottorð í samráði við landlækni.

Skírteini um starfsréttindi í reykköfun, sem veitt eru samkvæmt ákvæðum 6. greinar, skal endurnýja eigi sjaldnar en á 5 ára fresti. Þá skal leggja fram tilskilin vottorð um heilbrigði og færni, ásamt vottorði frá slökkviliðsstjóra að æfingarskyldu hafi verið fullnægt.

8. gr.

Verklegar æfingar í reykköfun hjá slökkviliðum skulu vera minnst 25 klst. á hverju ári. Reykkafarar geta sótt æfingar hjá öðrum slökkviliðum, náist um það samkomulag. Slökkviliðsstjóri skal halda skrá um æfingar fyrir reykkafara.

Ofangreind ákvæði um reykköfunaræfingar breyta í engu almennri æfingarskyldu samkvæmt 7. gr. brunamálalaganna nr. 74/1982.

9. gr.

Við reykköfun skal m.a. gæta eftirfarndi öryggisatriða, eftir því sem framast verður við komið:

- að reykköfunartæki og allur búnaður sé í fullkomnu lagi.
- að hlífðarfatnaður reykkafara verji hann á fullnægjandi hátt gegn eitruðum efnum, lofttegundum og hita, samkvæmt bestu vitneskju sem fyrir hendi er hverju sinni.
- að eigi fari færri en tveir kafarar saman inn í reyk haf nema í tustu neyð.
- að reykkafari sé ætíð í góðu talsambandi við stjórnanda björgunar- og slökkvistarfsins og sömuleiðis við þá reykkafara sem með honum starfa..

10. gr.

Ákvæði til bráðabirgða:

Þeir sem stundað hafa reykköfun í slökkviliði í 2 ár eða lengur,

þegar reglugerð þessi tekur gildi, halda þeim starfsréttindum og geta fengið skírteini Brunamálastofnunar ríkisins þar að lútandi.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 74 frá 12. maí

1982 um brunavarnir og brunamál, staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli.

Félagsmálaráðuneytið, 26. júlí 1984

F.h.r.
Hallgrímur Dalberg.

Jón Sigurpálsson